



02 WRZ. 2015

Katowice, dnia

K-NR.5142.825.2015.IW

zpo

Dot.: wniosku o opinię dla wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych do kaplicy w Brynku na terenie Pałacu (wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/634/66); IGM.4123.1.2015.

Na podstawie art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, informuje się po przeprowadzeniu wizji lokalnej w dniu 25.08.15 r., o następujących wytycznych dla realizacji zadania pod nazwą **budowa podjazdu dla niepełnosprawnych na teren przed kaplicą pałacową w Brynku** tj.: w związku z koniecznością zachowania schodów wejściowych w murze, prowadzących bezpośrednio na teren przed kaplicą, oraz ich zbyt małą szerokością, zaleca się poszerzenie otworu przez demontaż dwóch przęseł ze sztucznego kamienia wraz z przesunięciem słupka z elementem ozdobnym w postaci kuli. W powstałej przestrzeni należy (obok zachowanych schodków – 2 stopnie) wykonać podjazd dla niepełnosprawnych ze spocznikiem i zakrętem, usytuowanego następnie wzdłuż istniejącego muru, aż do wytracenia wysokości zgodnie z obowiązującymi normami. Ewentualna balustrada może być wykonana w prostej formie z pochwytem płaskim lub w przekroju półkola, z elementów kutech, bądź gotowych w kolorze ciemnym grafitowym lub czarnym. Nawierzchnia podjazdu może zostać wykonana z płytek granitowych (do uzgodnienia) bądź asfaltu – zaleca się tutaj uporządkowanie całości terenu przed schodkami, gdzie wylany asfalt jest pofałdowany i nierówno położony na obrzeżach (rozlewa się na trawnik). Na przedmiotowe prace należy uzyskać pozwolenie WKZ zgodnie z art.36 ust.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
w KATOWICACH

dr Aneta Borowik

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
- Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem
- Powiatowy Konserwator Zabytków

Do wiadomości:

J. P. Iwona Pryk
Sołtys Brynka
ul. Wiejska 28, 42-690 Brynek

a/a IW 31.08.15 r.